



#### Основные технические характеристики системы

• Количество блоков контроля и управления лифтом, подключаемых к одному лучу системы	до 255
• Количество лучей блока контроля датчиков лифтового БДКЛ-4	4
• Количество блоков БДКЛ-4, подключаемых к одному компьютеру	до 9
• Интерфейс для присоединения блоков БДКЛ-4 к персональному компьютеру	RS-232, звуковая плата
• Максимальная протяженность одного луча без установки усилителя сигнала линии	не менее 2 км
• Максимальная протяженность одного луча с установкой усилителя сигнала линии	не менее 10 км
• Напряжение в информационно-питающей линии	постоянное, 24В
• Режим работы	непрерывный, круглосуточный